



№ 2600000-255/14  
от 19.09.14

№ 11-14972/14-0-0  
от 19.09.2014



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.09.2014


№ 130

**Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», пунктом 3.28-7 Положения о Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.05.2004 № 757, и на основании обращений общества с ограниченной ответственностью «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ» (далее – ООО «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ») от 28.08.2014 № 05.000000-17/14/3872 и от 12.09.2014 № 05000000-17/14/4084:


1. Утвердить плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ООО «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Розову Е.Е.

Председатель Комитета



А.С. Бондарчук

Заместитель председателя Комитета




Е.Е. Розова

Начальник отдела  
экономического развития  
и согласования инвестиционных  
программ организаций ИЭК



Н.Ю. Минкина

Начальник юридического отдела



К.С. Соколов

**Показатели надежности, качества, энергетической эффективности  
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения,  
эксплуатируемых ООО «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»**

***Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения***

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2015	2016	2017
1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км в год	1,08	1,08	1,08

***Показатели надежности и бесперебойности водоотведения***

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2015	2016	2017
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км в год	0,69	0,69	0,69

***Показатели энергетической эффективности использования ресурсов***

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2015	2016	2017
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,33	2,33	2,33

Заместитель председателя Комитета



Е.Е. Розова

Начальник отдела  
экономического развития  
и согласования инвестиционных  
программ организаций ИЭК



Н.Ю. Минкина

Начальник юридического отдела



К.С. Соколов