

№ 2600000-259/14
от 19.09.14КЭИО
№ 11-14980/14-0-0
от 19.09.2014

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 19.09.2014№ 143

Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Энергоснаб – Красные Зори»


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», пунктом 3.28-7 Положения о Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.05.2004 № 757, и на основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Энергоснаб – Красные Зори» (далее – ООО «Энергоснаб – Красные Зори») от 28.08.2014 № 31 и от 12.09.2014 № 32:

1. Утвердить плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых ООО «Энергоснаб – Красные Зори», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.


2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Розову Е.Е.

Председатель Комитета

А.С. Бондарчук



Заместитель председателя Комитета




Е.Е. Розова

Начальник отдела
экономического развития
и согласования инвестиционных
программ организаций ИЭК



Н.Ю. Минкина

Начальник юридического отдела



К.С. Соколов

**Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых
ООО «Энергоснаб – Красные Зори»**


Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2015	2016	2017
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км в год	0,63	0,63	0,63

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2015	2016	2017
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,33	0,33	0,33

Заместитель председателя Комитета




Е.Е. Розова

Начальник отдела
экономического развития
и согласования инвестиционных
программ организаций ИЭК



Н.Ю. Минкина

Начальник юридического отдела



К.С. Соколов