

АКТ
выездной проверки выполненных работ по устранению нарушений в части обеспечения
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
от 29.11.2024

Место проведения: жилой комплекс «Юттери», между Понтонной ул. и Рубежным ш.

Время проведения: 11.00

Присутствовали: члены Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Колпинского района Санкт-Петербурга в количестве 2 чел., а также представители АО «Ленстройтрест» в количестве 4 чел. и представитель управляющей компании УК «Живи-ЮГ».

Повестка дня:

1. Об устранении нарушений требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп элементов благоустройства жилого комплекса, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, ЖК «Юттери», между Понтонной ул. и Рубежным ш.

По результатам выездной проверки выявлено:

1.2 В соответствии с протоколом расширенного заседания Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Колпинского района Санкт-Петербурга от 22.08.2024 (далее – протокол Комиссии) УК «Живи-ЮГ» установлены ограждения, препятствующие размещению транспортных средств в габаритах пешеходных путей и нанесена дорожная разметка на парковочных местах у домов 10, 12, 9 к.2 по Рубежному ш. в целях обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения элементов благоустройства ЖК «Юттери».

1.3 АО «Ленстройтрест» приведены в соответствие с требованиями «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» имеющиеся пандусы бордюрные, то есть выполнены сопряжения центральной наклонной поверхности пандусов с поверхностью бортовых камней и проезжей части на одном уровне.

1.4 АО «Ленстройтрест» обустроены пандусы бордюрные в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, расположенных:

- напротив главного входа в СПб ГБОУ СОШ № 455;
- напротив въезда № 9 возле д.14 по Рубежному ш.;
- с обеих сторон от пешеходных переходов вблизи д.6 по Понтонному проезду.

1.5 АО «Ленстройтрест» возле д.13 со стороны Понтонного проезда предусмотрены занижения бордюрного камня на тротуарах в местах пересечения пешеходных и транспортных путей.

Все работы выполнены в сроки, указанные в протоколе Комиссии.

Дополнительно решили:

1.6 Отделу социальной защиты населения администрации Колпинского района Санкт-Петербурга подготовить и направить рекомендации в адрес АО «Ленстройтрест» для принятия мер, направленных на устранение замечаний в части продольного и поперечного уклона в месте сопряжения пешеходного и транспортного пути между парадными № 2 и № 3 по адресу: Рубежное ш., д.12.

Срок: 13.12.2024

Секретарь Комиссии



Н.В.Кашутин